



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI - RIGHI”

Borgo San Giovanni, 12/A - 30015 Chioggia (VE)

Tel. 041.4967600

Cod. Mecc.: **VEIS02200R** – C.F. 91021780274

e-mail: [veis02200r@istruzione.it](mailto:veis02200r@istruzione.it)

e-mail certificata: [veis02200r@pec.istruzione.it](mailto:veis02200r@pec.istruzione.it)



### I.T.C.S “Domenico Cestari”

Cod. Mecc.: VETD022013 (diurno)

Cod. Mecc.: VETD02251C (serale)

### I.T.I.S. “Augusto Righi”

Cod.Mecc.: VETF022019 (diurno)

Cod.Mecc.: VETF02251P (serale)

### I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà”

Cod. Mecc.: VERH022011

[www.cestari-righi.edu.it](http://www.cestari-righi.edu.it)

## CIRCOLARE N. 416

Chioggia, 09/05/2023

**Al personale docente**

**Agli studenti**

**Al personale A.T.A.**

**SEDE RIGHI**

**OGGETTO: interdizione stazionamento e passaggio locali Officine Meccaniche - locale macchine a fluido e l'attiguo laboratorio macchina utensili**

Si comunica che a seguito di un sopralluogo svolto ieri, 8 maggio 2023, dai tecnici della Città Metropolitana di Venezia presso i vari locali dell'istituto “Righi”, è stato rilevato un probabile problema di tipo strutturale del solaio del locale officine adibito a laboratorio macchine a fluido. Stante gli esiti rilevati visivamente sulla parete di separazione tra il locale macchine a fluido e l'attiguo laboratorio macchina utensili, come suggerito dai tecnici stessi di Città Metropolitana, in via precauzionale è interdetto l'uso degli ambienti sopraccitati.

In attesa di nuovi sopralluoghi con tecnici per ulteriori accertamenti, già dalla mattinata di domani 10 maggio 2023, i locali suddetti non potranno essere frequentati fino a nuova comunicazione da Città Metropolitana.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella ZENNARO**

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993